

ГРАФИК
температур сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха

Температура наружного воздуха	Температура в подающей линии	Температура в обратной линии	Перепад температур
+8	55	45	10
+7	55	45	10
+6	55	45	10
+5	55	45	10
+4	55	45	10
+3	55	45	10
+2	55	45	10
+1	55	45	10
0	55	45	10
-1	55	45	10
-2	56	46	10
-3	57	47	10
-4	59	48	11
-5	60	48	12
-6	61	49	12
-7	63	50	13
-8	64	51	13
-9	65	52	13
-10	67	53	14
-11	68	54	14
-12	69	54	15
-13	71	55	16
-14	72	56	16
-15	73	57	16
-16	74	58	16
-17	76	59	17
-18	77	60	17
-19	78	60	18
-20	79	61	18
-21	81	62	19
-22	82	63	19
-23	83	64	19
-24	84	65	19
-25	85	66	19
-26	87	66	21
-27	88	67	21
-28	89	67	22
-29	90	68	22
-30	91	69	22
-31	92	69	23
-32	95	70	25

Примечание: - допускаемое отклонение температуры на выходе из котельной $\pm 5\%$.
- при температуре наружного воздуха выше +8 параметры сетевой воды должны соответствовать графику при +8, для обеспечения горячего водоснабжения.
График согласован:

Директор ООО «Управление Домами»



Д.В. Борняков

Генеральный директор ООО ТСО
«Зиновье»



В.Б. Сергеев